

Фактические показатели надежности и энергетической эффективности ООО "Южно-Кузбасская Энергетическая компания"

Наименование предприятия	Наличие утвержденной инвестиционной программы	Наличие концессионного соглашения	Тепловые сети															
			Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за 2022 год, шт.		Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в 2022 году, км		Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в 2022 году, км		Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям на 2022 год, м3		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2022 год, Гкал		Материальная характеристика тепловой сети на 2022 год, м2		Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на 2022 год, м3/м2		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2022 год, Гкал/м2	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
ООО "ЮКЭК"	Да	Да	0,00	0,00	216,87	216,87	0,00	0,00	130 030,00	85 894,80	121 328,00	92 360,00	31 328,49	31 328,49	4,15	2,74	3,87	2,95

Управляющий директор

Исп: Инженер ПТО Лыкасова С. Е.
Тел. 8-38-47-36-22-22

Е. И. Шубин

Фактические показатели надежности и энергетической эффективности ООО "Южно-Кузбасская Энергетическая компания"

Наименование предприятия	Источники (теплоэнергии, котельные и т.д.)							
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за 2022 год, шт		Общая мощность источников тепловой энергии на 2022 год, Гкал/час		Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в 2022 году, Гкал/час		Нормативный удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на 2022 год, т.у.т./Гкал	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
ООО "ЮКЭК"	0	0	466,28	466,28	0	0	191,95	187,5

Управляющий директор

Исп. Инженер ПТО Лыкасова С. Е.

Тел. 8-38-47-36-22-22

Е. И. Шубин